RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Service Santé et Environnement
Courriel : ARS-GRANDEST-DD68-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41
Fax : 03 89 26 69 26

SAINT LOUIS AGGLOMERATION - AEP
place de l'Hôtel de Ville
CS 50199
68305 SAINT LOUIS

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SAINT LOUIS AGGLOMERATION-DSP

Prélèvement et mesures de terrain du 18/09/2026 à 09h23 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS

Nom et type d'installation : HESINGUE-VILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif de prélèvement : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE COMPLEMENTAIRE ARS

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. HESINGUE - HESINGUE (ROBINET LAVABO SANITAIRE ACCUEIL - WELDOM 63 RUE DE SAINT LOUIS)

-

Code point de surveillance : 0000002705

Type d'analyse : RENF

Numéro de prélèvement : 06800189206

Référence laboratoire : 26M082641-003

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Ce bordereau annule et remplace celui précédemment envoyé.

Colmar, le 1 octobre 2026

Pour la directrice de la Délégation départementale du Haut-Rhin,
L'ingénieure d'études sanitaires

Juliette MOUQUET-FAYE

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06800189206

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Acénaphtène	<0,01	µg/L				
Acénaphthylène	<0,01	µg/L				
Anthracène	<0,01	µg/L				
Anthraquinone (HAP)	0,08	µg/L				
Benzanthracène	<0,01	µg/L				
Benzo(a)pyrène *	<0,003	µg/L		0,010		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,100		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,100		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,100		
Chrysène	<0,01	µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01	µg/L				
Équivalent Toxique HAP	0,00135	POIDS CORP		5,000		
Fluoranthène *	<0,01	µg/L				
Fluorène	0,01	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (16 subst.)	0,04	µg/L				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,100		
Naphtalène	<0,05	µg/L				
Phénantrène	0,03	µg/L				
Pyrène	<0,01	µg/L				